



Medien- und Cateringanschlüsse Parksaal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Bestückung/Absicherung:
1 x FI-Schutzschalter 63A / 4-pol. / 0,03 A
für alle Steckdosen
1 x LS-Schalter C32 / 3-pol.
1 x LS-Schalter C16 / 3-pol.
2 x LS-Schalter C16 / 1-pol.
1 x CEE32 A, 400 V AC, IP 44, 3P+N+E
1 x CEE16 A, 400 V AC, IP 44, 3P+N+E
4 x Schuko ● Wasser und Abwasser ● Steckdosenkombination:
2 x Schuko
2 x Netzwerk RJ45 | <ul style="list-style-type: none"> ⬡ Anschlussfeld AK 1
1 x CAT
2 x LWL
1 x Netz
2x Schuko ⬡ Anschlussfeld AK 2.1
1 x CAT
2 x LWL
1 x Netz
2x Schuko
Patchverbindung zu AK 2.2
mit 1 x CAT und 2 x LWL ⬡ Anschlussfeld AK 2.2
1 x Netz
2x Schuko
Patchverbindung aus WA 2-1
mit 1 x CAT und 2 x LWL |
|---|--|

Raum

- Parksaal**
 Fläche: 222,91 m²
 Höhe: 3,00 m
 Abmessung: 8,18x29,54 m

Mobile Podeste

- Fläche: 7 x 4 m
 Höhe mobile Vorbühne: 0,30-0,60 m

Festinstallierte Technik

Tontechnik

- System mit KME Fisco ISC 5, 2-Wege Lautsprecher